


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
446208, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Тагарина, 4

8(84635) 2-02-32

СОГЛАСОВАНО

Председатель

профсоюзного комитета



Карпетова И.В.

«13» 01 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 14/1 – од

от 13.01.2021 года

Директор ГБОУ ООШ №11

Новокуйбышевска

Левина Н.Б.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в зданиях ГБОУ ООШ №11
г.Новокуйбышевска и на прилегающей территории

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения (далее – ОУ) и обучающимися.

1.2. Работники ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.3. Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, а также с обучающимися, прибывшими на практику (с иными категориями работников (граждан) по решению директора ОУ) проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.4. При изменении специфики работы проводится внеплановый инструктаж в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.5. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа и Журнале регистрации первичного противопожарного инструктажа.

1.6. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

2.1. Перед началом учебного года ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2. Территорию ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоемкам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в

исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.4. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

2.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска не допускается.

2.6. Наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре, а также ограждения на крыше здания должны содержаться в исправном состоянии, с проведением своевременной их очисткой от снега и наледи в зимнее время.

2.7. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Замки (запоры) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Здание ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.8. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на ключ. На дверях данных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.9. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

2.10. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.11. По окончании учебных занятий работники ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, закрыть окна, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

2.12. Курение в здании ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска и на прилегающей территории категорически запрещено.

2.13. В здании ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах;

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки, жалюзи и подобные им несъемные

солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- снимать дверные полотна эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючим материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- проводить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, с применением открытого огня (газовые горелки, паяльные лампы факелы, свечи);

- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах ЛЖВ, ГМ, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания.

3. Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти

противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться розетками, рубильниками, выключателями и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем

состоянии возлагается на заведующего хозяйством.

5. Противопожарное водоснабжение

5.1. Внутренние пожарные краны ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды не реже 2 раз в год (весной и осенью)

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Пожарные краны ВПВ размещаются в навесных, встроенных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. На дверце каждого пожарного шкафа должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к пожарным кранам и пожарным стволам.

5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Установки пожарной автоматики

6.1. Установки пожарной автоматики ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Первичные средства пожаротушения

7.1. ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ГБОУ ООШ

№11 г.Новокуйбышевска первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заведующего хозяйством.

7.2. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

7.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.4. Ручные огнетушители размещаются:

– путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя.

– путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.5. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.6. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводо-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования, предъявляемые к помещениям повышенной пожароопасности

8.1. Для каждого помещения повышенной пожароопасности ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска устанавливаются определенные требования. Данные требования прописываются в инструкциях о действиях персонала и обучающихся в специализированных кабинетах.

9. Требования пожарной безопасности

при проведении культурно-массовых мероприятий

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска и обучающихся старших

классов.

9.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классные руководители, воспитатели, с которыми предварительно проведен целевой противопожарный инструктаж.

9.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью “Выход” белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв.м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. – из расчета 1,5 кв.м на человека.

9.6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.

9.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска.

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы

10.1. В помещениях ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно

и дежурного освещения;

– проверить закрытие окон и форточек;

– закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заведующему хозяйством, заведующему структурным подразделением, директору ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

10.3. По окончании работы учреждения сторож осуществляет обход здания ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска, проверяет работу электропотребителей, состояние помещений, проводит осмотр входных дверей и эвакуационных выходов, проверяет журнал учета выдачи и возврата ключей, делает соответствующую запись в специальном журнале контроля (осмотра) о результатах приема и сдачи помещений и состояния объекта.

10.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие учащихся в аварийном помещении.

11. Порядок действий

в случае возникновения пожара

11.1. В случае возникновения пожара действия работников ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

11.2. Каждый работник ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

– немедленно сообщить об этом по телефону "01" или «112» (с мобильного),

указав адрес объекта, место возгорания (этаж, кабинет), свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- сообщить о пожаре одному из руководителей:

- Директору 8(84635)2-02-32 рабочий, 8 (927) 693 90 20 мобильный
- Заведующему хозяйством 8 (927) 736 78 71
- Диспетчеру организации, осуществляющей ТО системы АПС и СОУЭ 8 (84635)3-50-02
- НМБУ «Центр – сервис» диспетчер 8(84635)3-52-52 , круглосуточно 8(927) 012 60 14

– задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- отключить подачу электроэнергии в здании ОУ;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
- по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.


11.3. Все сотрудники ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

11.4. В случае возникновения пожара, руководитель образовательного учреждения при непосредственном участии заместителя по безопасности обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
- при необходимости отключить энергоснабжение здания; прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.


Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц, закрепленных за кабинетами. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования в рабочее время возлагается на заведующего хозяйством. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожей.

Разработал заведующий хозяйством:
ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска


Абрамова Е.В.

РАБОТА С ОГнетушителем

ПОДГОТОВКА ОГнетушителя к РАБОТЕ



- СОРВИ ПЛОМБУ И ВЫДЕРНИ ЧЕКУ



- НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ И НАЖМИ НА РЫЧАГ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА



- НАХОДИТЬСЯ С НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ



- НАЧИНАТЬ ТУШИТЬ С ОСНОВАНИЯ



- В НИШАХ ТУШИТЬ СВЕРХУ



- ТУШИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ГРУППОЙ ЛЮДЕЙ



- УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ГОРЕНИЯ



- ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОГнетушители СДАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГнетушИТЕЛЯ

